

Heizungsgruppe erstellen

Der Vorteil einer Gruppe ist, dass alle erforderlichen Direktverknüpfungen von der CCU selbst erstellt werden.

1 Einstellungen/ Gruppen/ Neu

Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen Einstellungen	
Parametername	
Gruppenname	Gästebad
Gruppentyp	HmIP-Heizungssteuerung

Hier den Gruppennamen eindeutig benennen
Gruppentyp auf HmIP umstellen

2 Die entsprechenden Komponenten zur Gruppe hinzufügen

EG/BADG/HZ:1 Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)	Homematic IP Heizkörperthermostat		00201D89A28DA5:1	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
EG/BADG/SA:1	Homematic IP Fenster Zustandserkennung		0000DD89B26130:1	<input type="button" value="Hinzufügen"/>

Mit OK bestätigen

12	Gästebad	HmIP-Heizungssteuerung	INT0000012	Gästebad INT0000012	<input type="button" value="Bedienen"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
					<input type="button" value="Einstellen"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>

3 Einstellen

Temperaturprofil Samstag:				
	Startzeit	Endzeit	Temperatur	
	1. Zeitabschnitt	00:00 Uhr	06:00 Uhr	17.0 °C
	2. Zeitabschnitt	06:00 Uhr	22:00 Uhr	21.0 °C
	3. Zeitabschnitt	22:00 Uhr	24:00 Uhr	17.0 °C
Temperaturprofil Sonntag: <input checked="" type="checkbox"/> wie am Vortag				
Temperaturprofil Montag: <input checked="" type="checkbox"/> wie am Vortag				
Temperaturprofil Dienstag: <input checked="" type="checkbox"/> wie am Vortag				
Temperaturprofil Mittwoch: <input checked="" type="checkbox"/> wie am Vortag				
Temperaturprofil Donnerstag: <input checked="" type="checkbox"/> wie am Vortag				
Temperaturprofil Freitag: <input checked="" type="checkbox"/> wie am Vortag				
Anzeige im Display	Aktuelle Temperatur	Anzeige-Modus	Temperatur	
Energiespar-Temperatur (Kühl-Modus)	23.0 (15.0 - 30.0)	Energiespar-Temperatur (Heiz-Modus)	17.0 (5.0 - 25.0)	
Minimale Temperatur	AUS	Maximale Temperatur	EIN	
Temperatur-Offset	0.0 °C			
Fenster-Auf-Temperatur	12.0 (5.0 - 30.0)			
Boost-Dauer	5 min			

Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit

Jeden Tag gleich oder abweichend

Anzeige Temperatur oder Temperatur im Wechsel mit der Luftfeuchtigkeit

Solltemperatur bei geöffnetem Fenster

Dauer der Schnellheizfunktion

4 Einstellung speichern

<input type="button" value="Abbrechen"/>	<input type="button" value="Übernehmen"/>	<input type="button" value="OK"/>
--	---	-----------------------------------

Übernehmen

Verknüpfungs- und Programmstatus			
Name	Typenbezeichnung	Bild	Hinweis
Gästebad INT0000012	HmIP-HEATING		<p>Die Übertragung der Daten zum Gerät konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Wählen Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Erneut prüfen", wenn Sie die Übertragung zum Gerät jetzt abschließen möchten. Sorgen Sie dazu bitte dafür, dass sich das Gerät innerhalb der Funkreichweite befindet und aktiv ist, das Gerät im Anlernmodus befindet. • "Ignorieren", wenn die Zentrale die Übertragung zum Gerät bei nächster Gelegenheit selbstständig durchführen soll. Bis dahin ist dieser Konfigurationsvorgang als offene Servicemeldung sichtbar.
<input type="button" value="Erneut prüfen"/> <input type="button" value="Ignorieren"/>			

Diese Meldung kann mit Ignorieren abgeschlossen werden.
Die Daten werden in kürze an die Geräte gesendet.

5 Letzter Schliff

	Gästebad INT0000012	HmIP-HEATING		Gruppe Heizungssteuerung	INT0000012	VirtualDevices	Standard	Heizung	Gästebad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Einstellen"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Direkte"/> <input type="button" value="Programme"/>
---	---------------------	--------------	---	--------------------------	------------	----------------	----------	---------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Die Gruppe sollte Einstellungen/ Geräte noch einem Gewerk und einem Raum zugeordnet werden.