

Systemvariable für Temperatur anlegen und als Favorit auf Startseite

1 Anlegen einer Systemvariable

Name	Beschreibung	Variablentyp	Werte	Maßeinheit	Kanalzuordnung
TempBuro	auf Startseite	Zahl	Wertebereich: Minimalwert = 0 Maximalwert = 100	C	<input checked="" type="radio"/> ohne <input type="radio"/> mit Kanalauswahl

Abbrechen OK

2 Programm Temperatur auslesen und an Systemvariable übergeben für Periodische Ausgabe

Name	Beschreibung	Bedingung	Zeit
AnzeigeTemp			Zeit: Periodisch Ganztägig beginnend a

Zeitsteuerung: Periodisch Ganztägig beginnend am 06.01.2022 zu Zeitpunkten auslösen

Bedingung: Wenn...
 Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).

Aktivität: Dann...
 Skript var a = dom.GetObject("HmIP-RF.000A9D89A4043D:1.ACTUAL_TEMPE...") sofort

Zeitpunkt: Beginn: 09:00 Ende: 09:30
 Ganztägig
 Astrofunktion tagsüber
 Astrofunktion nachts

Serienmuster: Alle 1 Minuten
 Einmalig
 Zeitintervall
 Täglich

jede Minute

Skript bearbeiten

```
var a = dom.GetObject("HmIP-RF.000A9D89A4043D:1.ACTUAL_TEMPERATURE").Value();
var b = dom.GetObject("HmIP-RF.00201D89A8BE76:1.ACTUAL_TEMPERATURE").Value();
dom.GetObject("TempBuro").State(a);
dom.GetObject("TempSport").State(b);
```

Value() = aktueller Wert oder:
 State() = Wert wird aktiv geholt

Zeile 1 und 2
 Auslesen der aktuellen Temperatur Büro und Sport
 Zeile 3 und 4
 Übergabe der Werte an Systemvariablen

HMIP-RF
 000A9D...
 1
 ACTUAL_TEMPERATURE

Interface (Spalte 6 bei Einstellungen/Geräte)
 Seriennummer (Spalte 5)
 Kanalnummer
 Kanalname

3 Favoriten anlegen

Einstellungen/ Favoriten/Neu/ Systemvariable hinzufügen

Kanal hinzufügen Systemvariable hinzufügen Programm hinzufügen Trennzeile hinzufügen

4 Ansicht Startfenster

Temperatur

TempBuro	22.20 C
TempSport	16.00 C